

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010305040873

发证日期: 2021年07月28日

有效期至: 2025年04月12日

委托人名称	德力西集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦,另设分支机构经营场所:乐清市柳市镇站东路155号)
制造商名称	德力西集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦,另设分支机构经营场所:乐清市柳市镇站东路155号)
生产企业名称	德力西集团有限公司
及生产地址	乐清市柳市镇站东路155号
产品名称和系列、规格、型号	刀形隔离器 H□□-200、H□□-100、H□□-63 Ue: AC400V/690V/1140V; Ie: 63A、100A、200A; Ui: 1140V; Uimp: 12kV; Ith: 200A(H□□-200)、100A(H□□-100、H□□-63); Icw: 10kA/1s(200A)、5kA/1s(100A、63A); 使用类别: AC-20A; 极数: 2P、3P、4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/1A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年09月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号：CQC2003010305040873

第 1 页 共 1 页

纸 号：

型号的解释：

H	□	□	-	□	/	□	□	□
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	刀形隔离器							
(2)	“D”表示单投，“S”表示双投							
(3)	设计代号：“11”表示中央操作手柄式；“11F”表示中央手柄操作防误式；“12”表示侧方正面杠杆操作机构式；“13”表示中央正面杠杆操作机构式；“13BX”表示中央正面旋转操作机构式；“13iBX”表示“13BX”的派生型号；“14”表示侧方操作手柄式							
(4)	额定工作电流							
(5)	极数，“2”表示2极，“3”表示3极，“4”表示4极							
(6)	“11”、“11F”系列：“8”表示板前接线，“9”表示板后接线；其他系列：“0”表示不带灭弧室，“1”表示带灭弧室							
(7)	对于“11”系列：“B”表示保护型，带保护罩；无表示普通型，不带保护罩							
(8)	“1”表示带一副辅助触头，“0”表示不带辅助，可省略；对于“11F”：“1”表示带辅助触头，有防止误操作联锁机构；“0”表示不带辅助触头，无防止误操作联锁机构							

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心