

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010305040942

发证日期: 2021年07月28日

有效期至: 2025年04月12日

委托人名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦 另设分支机构经营场所 乐清市柳市镇站东路155号)
制造商名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦 另设分支机构经营场所 乐清市柳市镇站东路155号)
生产企业名称 及生产地址	德力西集团有限公司 乐清市柳市镇站东路155号
产品名称和系列、 规格、型号	刀形隔离器 H□□-1000、H□□-800 Ue : AC400V/690V/1140V ; Ie : 1000A、800A ; Ui : 1140V ; Uimp : 12kV ; Ith : 1000A ; Icw : 30kA/1s ; 使用类别: AC-20A ; 极数: 3P、4P ; 配用的辅助触头: 1NO1NC ; Ith : 6A ; AC-15 : Ue/Ie : AC400V/1A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2003010305040942

纸 号:

型号的解释:

$\frac{H}{(1)}$ $\frac{\square}{(2)}$ $\frac{\square}{(3)}$ - $\frac{\square}{(4)}$ / $\frac{\square}{(5)}$ $\frac{\square}{(6)}$ $\frac{\square}{(7)}$ $\frac{\square}{(8)}$

- (1) 刀形隔离器
- (2) “D”表示单投,“S”表示双投
- (3) 设计代号:“11”表示中央操作手柄式;“11F”表示中央手柄操作防误式;“12”表示侧方正面杠杆操作机构式;“13”表示中央正面杠杆操作机构式;“13BX”表示中央正面旋转操作机构式;“13iBX”表示“13BX”的派生型号;“14”表示侧方操作手柄式
- (4) 额定工作电流
- (5) 极数,“3”表示3极,“4”表示4极
- (6) “11”、“11F”系列:“8”表示板前接线,“9”表示板后接线;其他系列:“0”表示不带灭弧室,“1”表示带灭弧室
- (7) 对于“11”系列:“B”表示保护型,带保护罩;无表示普通型,不带保护罩
- (8) “1”表示带一副辅助触头,“0”表示不带辅助,可省略;对于“11F”：“1”表示带辅助触头,有防止误操作联锁机构;“0”表示不带辅助触头,无防止误操作联锁机构

注:此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心