

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2008010302262865

发证日期: 2021年07月28日

有效期至: 2025年04月12日

委托人名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦 另设分支机构经营场所 乐清市柳市镇站东路155号)
制造商名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦 另设分支机构经营场所 乐清市柳市镇站东路155号)
生产企业名称 及生产地址	德力西集团有限公司 乐清市柳市镇站东路155号
产品名称和系列、 规格、型号	刀形隔离器 HD13□□-4000/1、HD13□□-4000/3 Ue: AC400V/690V; Ie: 4000A; Ui: 800V; Uimp: 12kV; Ith: 4000A; Icw: 50kA/1s; 使用类别: AC-20A; 极数: 1P、3P; 型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号：CQC2008010302262865

第 1 页 共 1 页

纸 号：

型号的解释：

HD      13      □      □      -      4000      /      □  
(1)      (2)      (3)      (4)      (5)      (6)

- (1) 刀形隔离器
- (2) 设计代号：“13”表示中央正面杠杆操作机构式
- (3) “i”表示派生型号，无表示常规型号
- (4) “BX”表示旋转操作机构，无表示普通操作机构
- (5) 约定发热电流
- (6) 极数：“1”表示1极，“3”表示3极

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心