

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2021980302000318

德力西集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西集团有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇柳青路1号（德力西大厦另设分支机构经营场所：乐清市柳市镇站东路155号）
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：刀形隔离器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：德力西集团有限公司
生产企业地址：乐清市柳市镇站东路155号

联系人：熊妮
电话：0577-62723888
电子邮箱：zlb@delixi.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-08-16
自我声明地点：乐清市柳市镇站东路155号

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980302000318

产品系列、型号、规格:

H□□-200、H□□-100、H□□-63 Ue: AC400V/690V/1140V; Ie: 63A、100A、200A; Ui: 1140V; Uimp: 12kV; Ith: 200A(H□□-200)、100A(H□□-100、H□□-63); Icw: 10kA/1s(200A)、5kA/1s(100A、63A); 使用类别: AC-20A; 极数: 2P、3P、4P; 配用的辅助触头: 1N01NC; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/1A

联系人: 熊妮
电话: 0577-62723888
电子邮箱: zlb@delixi.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-08-16
自我声明地点: 乐清市柳市镇站东路155号
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2021980302000318

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

- □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
- (1) 刀形隔离器
 - (2) "D"表示单投, "S"表示双投
 - (3) 设计代号: "11"表示中央操作手柄式; "11F"表示中央手柄操作防误式; "12"表示侧方正面手柄操作机构式; "13"表示中央正面手柄操作机构式; "13BX"表示中央正面旋转操作机构式; "13BX"表示"13BX"的派生型号; "14"表示侧方操作手柄式
 - (4) 额定工作电压
 - (5) 极数: "2"表示2极, "3"表示3极, "4"表示4极
 - (6) "11"、"11F"系列: "8"表示板前接线, "9"表示板后接线; 其他系列: "0"表示不带灭弧室, "1"表示带灭弧室
 - (7) 对于"11"系列: "B"表示保护型, 带保护罩; 无表示普通型, 不带保护罩
 - (8) "1"表示带一副辅助触头, "0"表示不带辅助触头, 可省略; 对于"11F": "1"表示带辅助触头, 有防止误操作联锁机构; "0"表示不带辅助触头, 无防止误操作联锁机构

联系人: 熊妮
电话: 0577-62723888
电子邮箱: zlb@delixi.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-08-16
自我声明地点: 乐清市柳市镇站东路155号

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。