

强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2021980302000333

德力西集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西集团有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇柳青路1号（德力西大厦另设分支机构经营场所：乐清市柳市镇站东路155号）
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：刀形隔离器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：德力西集团有限公司
生产企业地址：乐清市柳市镇站东路155号

联系人：熊妮
电话：0577-62723888
电子邮箱：zlb@delixi.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-08-16
自我声明地点：乐清市柳市镇站东路155号
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980302000333

产品系列、型号、规格:

H□□-2000 Ue: AC400V/690V; Ie: 2000A; Ui: 800V; Uimp: 12kV; Ith: 2000A; Icw: 35kA/1s; 使用类别: AC-20A; 极数: 3P、4P

联系人: 熊妮
电话: 0577-62723888
电子邮箱: zlb@delixi.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-16
自我声明地点: 乐清市柳市镇站东路155号
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2021980302000333

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

□ □ □ - □ / □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 刀形隔震器
- (2) "D"表示单程, "S"表示双程
- (3) 设计代号: "13"表示中央正反转操作机构式; "13BX"表示中央正反转操作机构式; "13BX"表示"13BX"的派生型号
- (4) 额定工作电压
- (5) 极数, "3"表示3极, "4"表示4极
- (6) "0"表示不带实验室, "1"表示带实验室

联系人: 熊妮
电话: 0577-62723888
电子邮箱: zlb@delixi.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-08-16
自我声明地点: 乐清市柳市镇站东路155号
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980302000333

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解釋:

□ □ □ - □ / □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 刀形隔离器
- (2) "D"表示单投,"S"表示双投
- (3) 设计代号;"13"表示中央压面缸杆操作机构;"13BX"表示中央压面缸杆转操作机构;"13BX"表示"13BX"的派生型号
- (4) 额定工作电压
- (5) 极数;"3"表示3极,"4"表示4极
- (6) "0"表示不带实验室,"1"表示带实验室

联系人: 熊妮
电话: 0577-62723888
电子邮箱: zlb@delixi.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-16
自我声明地点: 乐清市柳市镇站东路155号
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。