

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2013010302620960

发证日期：2021年07月28日

有效期至：2023年06月28日

委托人名称	德力西集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦,另设分支机构经营场所:乐清市柳市镇站东路155号)
制造商名称	德力西集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦,另设分支机构经营场所:乐清市柳市镇站东路155号)
生产企业名称	德力西集团有限公司
及生产地址	乐清市柳市镇站东路155号
产品名称和系列、规格、型号	隔离开关 HGL□-100、HGL□-80、HGL□-63、HGL□-40、HGL□-32、HGL□-25、HGL□-16; Ue: AC400V/690V; Ie: 100A、80A、63A、40A、32A、25A、16A; Ui: 800V; Uimp: 12kV; Ith: 100A (HGL□-100、HGL□-80)、63A (HGL□-63、HGL□-40、HGL□-32、HGL□-25、HGL□-16); Icw: 2kA/1s; Icm (峰值): 2.84kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P、4P.型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年09月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号：CQC2013010302620960

第 1 页 共 1 页

纸 号：

型号的解釋：

HGL □ □ - □ / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 隔离开关
- (2) 无表示单投，“Z”表示双投
- (3) 无：表示常规型号，“i”表示派生型号（仅针对单投系列）
- (4) 额定工作电流
- (5) 极数：“3”表示3极，“4”表示4极
- (6) 无表示柜内操作，“J”表示柜外操作
- (7) 无表示不带透明盖，“T”表示透明盖
- (8) “C”表示左右型，无表示上下型（仅对HGLZ系列，且2000A及以上规格仅有上下型）

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心