

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2005010302169854

发证日期: 2021年07月28日

有效期至: 2025年04月12日

委托人名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦,另设分支机构经营场所:乐清市柳市镇站东路155号)
制造商名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦,另设分支机构经营场所:乐清市柳市镇站东路155号)
生产企业名称 及生产地址	德力西集团有限公司 乐清市柳市镇站东路155号
产品名称和系列、 规格、型号	隔离开关 HGL□-630、HGL□-500、HGL□-400、HGL□-315; Ue:AC400V/690V;Ie:630A、500A、400A、315A; Ui:1000V; Uimp:12kV; Ith:630A(HGL□-630、HGL□-500)、400A(HGL□-400、HGL□-315);Icw:25kA/1s(630A、500A)、20kA/1s(400A、315A); Icm(峰值):52.5kA(630A、500A)、40kA(400A、315A);使用类别:AC-22B;极数:3P、4P.型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年09月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2005010302169854

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

$\frac{\text{HGL}}{(1)}$ $\frac{\square}{(2)}$ $\frac{\square}{(3)} - \frac{\square}{(4)}$ / $\frac{\square}{(5)}$ $\frac{\square}{(6)}$ $\frac{\square}{(7)}$ $\frac{\square}{(8)}$

- (1) 隔离开关代号
- (2) 无表示单投, “Z”表示双投
- (3) 无表示常规型号, “i”表示派生型号(仅针对单投系列)
- (4) 额定工作电流
- (5) 极数, “3”表示3极, “4”表示4极
- (6) 无表示柜内操作, “J”表示柜外操作
- (7) 无表示不带观察窗及透明盖, “K”表示带观察窗, “T”表示透明盖
- (8) “C”表示左右型, 无表示上下型(仅对HGLZ系列, 且2000A及以上规格仅有上下型)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心