

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010302867088

发证日期: 2021年07月28日

有效期至: 2031年06月03日

委托人名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦 另设分支机构经营场所 乐清市柳市镇站东路155号)
制造商名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦 另设分支机构经营场所 乐清市柳市镇站东路155号)
生产企业名称 及生产地址	德力西集团有限公司 乐清市柳市镇站东路155号
产品名称和系列、 规格、型号	隔离开关 HGL□-2000、HGL□-2500、HGL□-3150; Ue : AC400V/690V ;Ie : 2000A、2500A、3150A ; Ui : 1000V ; Uimp : 12kV ; Ith : 3150A(HGL□-3150)、2500A(HGL□-2000、HGL□-2500) ; Icw : 50kA/1s ; Icm (峰值) : 105kA ; 使用类别 : AC-22B ; 极数 : 3P、4P.型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2016010302867088

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

HGL □ □ - □ / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 隔离开关代号
- (2) 无表示单投, “Z” 表示双投
- (3) 无表示常规型号, “i” 表示派生型号(仅针对单投系列)
- (4) 额定工作电流(A): 2000、2500、3150
- (5) 极数, “3” 表示 3 极, “4” 表示 4 极
- (6) 无表示柜内操作, “J” 表示柜外操作
- (7) 无表示不带观察窗, “K” 表示带观察窗
- (8) “C”表示左右型, 无表示上下型(仅对 HGLZ 系列, 且 2000A 及以上规格仅有上下型)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心