

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2021980302000327

德力西集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西集团有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇柳青路1号（德力西大厦另设分支机构经营场所：乐清市柳市镇站东路155号）
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：隔离开关
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：德力西集团有限公司
生产企业地址：乐清市柳市镇站东路155号

联系人：熊妮
电话：0577-62723888
电子邮箱：zlb@delixi.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-08-16
自我声明地点：乐清市柳市镇站东路155号

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980302000327

产品系列、型号、规格:

HGL□-100、HGL□-80、HGL□-63、HGL□-40、HGL□-32、HGL□-25、HGL□-16; Ue: AC400V/690V; Ie: 100A、80A、63A、40A、32A、25A、16A; Ui: 800V; Uimp: 12kV; Ith: 100A (HGL□-100、HGL□-80)、63A (HGL□-63、HGL□-40、HGL□-32、HGL□-25、HGL□-16); Icw: 2kA/1s; Icm (峰值): 2.84kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P、4P. 型号解释详见附件

联系人: 熊妮
电话: 0577-62723888
电子邮箱: zlb@delixi.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-16
自我声明地点: 乐清市柳市镇站东路155号

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980302000327

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

- | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| HGL | □ | □ | - | □ | / | □ | □ | □ | □ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | | |
- (1) 隔离开关
 - (2) 无表示单投, "Z" 表示双投
 - (3) 无: 表示常规型号, "I" 表示派生型号 (仅针对单投系列)
 - (4) 额定工作电压
 - (5) 极数: "3" 表示 3 极, "4" 表示 4 极
 - (6) 无表示柜内操作, "J" 表示柜外操作
 - (7) 无表示不带透明盖, "T" 表示透明盖
 - (8) "C" 表示在右型, 无表示上下型 (仅对 HGLZ 系列, 且 2000A 及以上规格仅有上下型)

联系人: 熊妮
电话: 0577-62723888
电子邮箱: zlb@delixi.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-16
自我声明地点: 乐清市柳市镇站东路155号

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。