

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2018010302097295

发证日期：2021年07月28日

有效期至：2023年07月26日

委托人名称	德力西集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦,另设分支机构经营场所:乐清市柳市镇站东路155号)
制造商名称	德力西集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦,另设分支机构经营场所:乐清市柳市镇站东路155号)
生产企业名称	德力西集团有限公司
及生产地址	乐清市柳市镇站东路155号
产品名称和系列、规格、型号	熔断器式隔离开关 HR17-32/□、HR17-63/□、HR17-100/□ Ue: AC400V/690V; Ie: 32A、63A、100A; 额定限制短路电流: 120kA (AC400V); Ie: 25A、50A、80A; 额定限制短路电流: 50kA (Ue: 690V); Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ith: 32A、63A、100A; 使用类别: AC-23B (AC400V)、AC-22B (AC690V); 极数: 2P、3P; 型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年09月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号: GQC2018010302097295

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

$\frac{\text{HR}}{\text{(I)}} \quad \frac{17}{\text{(II)}} - \frac{\square}{\text{(III)}} / \frac{\square}{\text{(IV)}}$

(I) 熔断器式隔离开关代号

(II) 设计代号

(III) 约定发热电流: A

(IV) 极数: “2” 表示 2 极, “3” 表示 3 极

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心