

强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2021980302000335

德力西集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西集团有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇柳青路1号（德力西大厦另设分支机构经营场所：乐清市柳市镇站东路155号）
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：熔断器式隔离开关
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：德力西集团有限公司
生产企业地址：乐清市柳市镇站东路155号

联系人：熊妮
电话：0577-62723888
电子邮箱：zlb@delixi.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-08-16
自我声明地点：乐清市柳市镇站东路155号
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980302000335

产品系列、型号、规格:

HR17-160、HR17B-160、HR18-160; Uimp:8kV; Ui:1000V; Ith:160A(HR17-160、HR17B-160、HR18-160); Ue:AC400V、AC690V; Ie: AC400V/160A, AC690V/100A; Iq: AC690V/50kA、AC400V/120kA; 使用类别: AC690V/AC-21B、AC400V/AC-23B; 极数:3P; 配用的辅助触头:1N01NC; Ith:6A; AC-15; Ue/Ie:380V/1A; 型号解释见附件

联系人: 熊妮
电话: 0577-62723888
电子邮箱: zlb@delixi.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-16
自我声明地点: 乐清市柳市镇站东路155号

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980302000335

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

HR □ □ - □ / □ □ □ □
I III IV V VI VII
I: 断路器式隔离开关代号
II: 设计代号“17”表示开关盖为 PC 材质
“17B、18”表示开关盖为 PA66 材质
III: 无: 表示一般型, “B”表示改进型(仅用于 HR17, 主要是灭弧罩设计不同)
IV: 额定发热电流/A
V: 极数; “3”表示 3 极
VI: “1”表示 1 组辅助触头, “0”表示不带辅助触头
VII: 无表示普通型; “M”表示母排式

联系人: 熊妮
电话: 0577-62723888
电子邮箱: zlb@delixi.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-16
自我声明地点: 乐清市柳市镇站东路155号

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。