

强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2021980308000067

德力西集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西集团有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇柳青路1号（德力西大厦另设分支机构经营场所：乐清市柳市镇站东路155号）
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：刀型触头熔断器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 13539.2-2015
生产企业名称：德力西集团有限公司
生产企业地址：乐清市柳市镇站东路155号

联系人：熊妮
电话：0577-62723888
电子邮箱：zlb@delixi.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-08-13
自我声明地点：乐清市柳市镇站东路155号

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980308000067

产品系列、型号、规格:

熔断体型号: RT16-2(NT2), RT16i-2, RT16A-2(NTA2); 熔断体的额定电压Un: AC500V/AC690V/DC440V; 熔断体的额定电流In: 125, 160, 200, 224, 250, 315, 355, 400A; 额定短路能力I1: 120kA/AC500V, 50kA/AC690V, 50kA/DC440V; 分断范围和使用类别: gG; 熔断器支持件型号: RT16-2(NT2), RT16i-2; 熔断器支持件的额定电压Un: AC690V, DC440V; 熔断器支持件的额定电流In: 400A; 极数: 1P

联系人: 熊妮
电话: 0577-62723888
电子邮箱: zlb@delixi.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-08-13
自我声明地点: 乐清市柳市镇站东路155号

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。