

# 强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2021980308000098

德力西集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西集团有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇柳青路1号（德力西大厦另设分支机构经营场所：乐清市柳市镇站东路155号）  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：刀型触头熔断器  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 13539.2-2015  
生产企业名称：德力西集团有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇站东路155号

联系人：熊妮  
电话：0577-62723888  
电子邮箱：zlb@delixi.com  
指定签字人：

自我声明时间：2021-08-21  
自我声明地点：乐清市柳市镇站东路155号  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。




## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2021980308000098



产品系列、型号、规格:

RT16-4a(NT4a)、RT16i-4a(NT4a) 熔断体的额定电压 $U_n$ : AC500V、DC250V; 熔断体的额定电流 $I_n$ : 1600A; 熔断体的额定分断能力 $I_t$ : 100kA (AC500V)、50kA (DC250V); 分断范围和使用类别: gG; 熔断体支持件的额定电压 $U_n$ : AC500V、DC250V; 熔断体支持件的额定电流 $I_n$ : 1600A; 峰值耐受电流: 100kA (AC500V)、50kA (DC250V); 极数: 1P

联系人: 熊妮  
电话: 0577-62723888  
电子邮箱: zlb@delixi.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-08-31  
自我声明地点: 乐清市柳市镇站东路155号  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。