

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2003010308040837

发证日期：2021年11月19日

有效期至：2031年11月19日

委托人名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦,另设分支机构经营场所:乐清市柳市镇站东路155号)
制造商名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦,另设分支机构经营场所:乐清市柳市镇站东路155号)
生产企业名称 及生产地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇站东路155号
产品名称和系列、 规格、型号	刀型触头熔断器 熔断体的型号:RT16-3(NT3),RT16i-3,RT16A-3(NTA3),RT16-3X;熔断体的额定电压 U_n : AC500V/690V,DC440V;熔断体的额定电流 I_n : 315,355,400,500,630A;额定短路能力 I_t : 120kA/AC500V,50kA/AC690V,50kA/DC440V;分断范围和使用类别:gG;熔断器支持件的型号:RT16-3(NT3),RT16i-3;熔断器支持件的额定电压 U_n : AC500V/690V,DC440V;熔断器支持件的额定电流 I_n : 630A;额定冲击耐受电压 U_{imp} : 6kV;极数:1P
产品标准和技术要求	GB/T 13539.2-2015
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年09月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心