

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2016010302920068

发证日期: 2021年07月28日

有效期至: 2031年07月28日

<b>委托人名称 及注册地址</b>	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦 另设分支机构经营场所 乐清市柳市镇站东路155号)
<b>制造商名称 及注册地址</b>	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦 另设分支机构经营场所 乐清市柳市镇站东路155号)
<b>生产企业名称 及生产地址</b>	德力西集团有限公司 乐清市柳市镇站东路155号
<b>产品名称和系列、 规格、型号</b>	隔离开关熔断器组 HGLR-63、HGLR-100; Uimp:8kV; Ui:800V; Ith:100A; Ue:AC400V、AC690V; Ie:400V:63A、100A,690V:50A、63A; Iq:AC400V:100kA、AC690V:50kA; 使用类别: AC-23B; 极数:3P、4P; 型号解释见附件
<b>产品标准和技术要求</b>	GB/T 14048.3-2017
<b>认证模式</b>	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号：CQC2016010302920068

第 1 页 共 1 页

纸 号：

型号解释：

HGLR - □/□ □  
I II III IV

I：隔离开关熔断器组

II：约定发热电流

III：极数：“3”表示 3 极，“4”表示 4 极

IV：无表示柜内操作，“J”表示柜外操作（标准轴长度为 330mm，如需特殊长度在 J 后注明）

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心