

强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2021980302000345

德力西集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西集团有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇柳青路1号（德力西大厦另设分支机构经营场所：乐清市柳市镇站东路155号）
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：隔离开关熔断器组
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：德力西集团有限公司
生产企业地址：乐清市柳市镇站东路155号

联系人：熊妮
电话：0577-62723888
电子邮箱：zlb@delixi.com
指定签字人：


自我声明时间：2021-08-16
自我声明地点：乐清市柳市镇站东路155号
生产者签章：


注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980302000345

产品系列、型号、规格:

HGLR-160、HGLR-125; Ue: AC400V/690V; Ie: 160A、125A (Ue: AC400V)、125A、80A (Ue: AC690V); Ui: 800V; Uimp: 12kV; Ith: 160A、125A; 额定限制短路电流: 100kA (AC400V)、50kA (AC690V); 使用类别: AC-23B (AC400V)、AC-22B (AC690V); 极数: 3P、4P; 辅助触头: AC-15; Ue: AC250V; Ie: 1A. 型号解释详见附件

联系人: 熊妮
电话: 0577-62723888
电子邮箱: zlb@delixi.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-16
自我声明地点: 乐清市柳市镇站东路155号
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980302000345

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

HGLR - □ / □ □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) 隔离开关断路器组

(2) 约定发热电流

(3) 极数: “3”表示3极, “4”表示4极

(4) 无表示柜内操作,

“J”表示柜外操作(标准轴长度为330mm, 如需特殊长度在J后注明)

(5) “1”表示带1组辅助触头,

“2”表示带2组辅助触头,

无表示不带辅助触头;

联系人: 熊妮
电话: 0577-62723888
电子邮箱: zlb@delixi.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-16
自我声明地点: 乐清市柳市镇站东路165号

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。