

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2013010303640014

发证日期: 2021年07月28日

有效期至: 2023年11月28日

委托人名称	德力西集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦,另设分支机构经营场所:乐清市柳市镇站东路155号)
制造商名称	德力西集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦,另设分支机构经营场所:乐清市柳市镇站东路155号)
生产企业名称	德力西集团有限公司
及生产地址	乐清市柳市镇站东路155号
产品名称和系列、规格、型号	固态继电器 CDG1-1DA,CDG1-1AA,CDG1-1DD; Ui:500V;Uimp:2.5kV;Ith:10A,15A,20A,25A,30A,40A,60A,75A,80A,100A,120A(CDG1-1DA,CDG1-1AA),10A,25A,40A,60A,80A(CDG1-1DD);AC-12:Ue:AC24-480V,Ie:10A,15A,20A,25A,30A,40A,60A,75A,80A,100A,120A(CDG1-1DA,CDG1-1AA);DC-12:Ue:DC12-220V,Ie:10A,25A,40A,60A,80A(CDG1-1DD);Us:DC3-32V(CDG1-1DA),AC80-280V(CDG1-1AA),DC3-32V(CDG1-1DD)。型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.5-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年09月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


附 录

证书编号: CQC2013010303640014

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:



型号规格	分类代号	输入电压	输出电流	输出电压
CDG1-1	AA 交流输入交流输出	80-280VAC	10A、15A、20A、25A、30A、40A、60A、75A、80A、100A、120A	24-480VAC
	DA 直流输入交流输出	3-32VDC	10A、15A、20A、25A、30A、40A、60A、75A、80A、100A、120A	24-480VAC
	DD 直流输入直流输出	3-32VDC	10A、25A、40A、60A、80A	12-220VDC

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心