



# 产品认证证书

证书编号：CQC2003010304074279

### 申请人名称及地址

德力西（杭州）变频器有限公司  
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

### 制造商名称及地址

德力西（杭州）变频器有限公司  
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

### 生产企业名称及地址

德力西（杭州）变频器有限公司(V055371)  
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

### 产品名称和系列、规格、型号

#### 电机软起动器

CDJ1-17、CDJ1-22、CDJ1-30、CDJ1-37、CDJ1-45、CDJ1-55；Ui：660V；Ith：34A、45A、56A、69A、85A、100A；Ue：AC380V；Ie：34A、45A、56A、69A、85A、100A；Pe：17kW、22kW、30kW、37kW、45kW、55kW；使用类别：AC-53b；极数：3P。

### 产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

### 认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年09月10日 有效期至：2024年12月04日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：\_\_\_\_\_

陆楠



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

证书编号：CQC2003010304074275

申请人名称及地址

德力西（杭州）变频器有限公司  
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

制造商名称及地址

德力西（杭州）变频器有限公司  
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

生产企业名称及地址

德力西（杭州）变频器有限公司(V055371)  
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

产品名称和系列、规格、型号

电机软起动器

CDJ1-75、CDJ1-90、CDJ1-115、CDJ1-132、CDJ1-160、CDJ1-200、CDJ1-220; Ui: 660V; Ith: 140A、165A、205A、240A、288A、360A、360A; Ue: AC380V; Ie: 140A、165A、205A、240A、288A、360A、360A; Pe: 75kW、90kW、115kW、132kW、160kW、200kW、220kW; 使用类别: AC-53b; 极数: 3P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年09月10日 有效期至：2024年12月04日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：\_\_\_\_\_

陆梅



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0365370



# 产品认证证书

证书编号：CQC2003010304074281

### 申请人名称及地址

德力西（杭州）变频器有限公司  
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

### 制造商名称及地址

德力西（杭州）变频器有限公司  
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

### 生产企业名称及地址

德力西（杭州）变频器有限公司(V055371)  
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

### 产品名称和系列、规格、型号

电机软起动器

CDJ1-250、CDJ1-320; Ui: 660V; Ith: 450A、580A; Ue: AC380V; Ie: 450A、580A; Pe: 250kW、320kW; 使用类别: AC-53b; 极数: 3P.

### 产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

### 认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。  
发证日期：2020年09月10日 有效期至：2024年12月04日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：\_\_\_\_\_

陆梅



## 中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号：CQC2005010304159283

### 申请人名称及地址

德力西（杭州）变频器有限公司  
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

### 制造商名称及地址

德力西（杭州）变频器有限公司  
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

### 生产企业名称及地址

德力西（杭州）变频器有限公司(V055371)  
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

### 产品名称和系列、规格、型号

#### 电机软起动器

CDJ1-400、CDJ1-500; Ui: 660V; Ith: 720A、900A; Ue: AC380V; Ie: 720A、900A; Pe: 400kW、500kW; 使用类别: AC-53b; 极数: 3P;

### 产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

### 认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。  
发证日期：2020年09月10日 有效期至：2024年12月04日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：\_\_\_\_\_

陆梅



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0365373