

# 强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2021980304000316

德力西集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西集团有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇柳青路1号（德力西大厦另设分支机构经营场所：乐清市柳市镇站东路155号）  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：电动机综合保护器  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 14048.4-2010  
生产企业名称：德力西集团有限公司  
生产企业地址：乐清市柳市镇站东路155号

联系人：熊妮  
电话：0577-62723888  
电子邮箱：zlb@delixi.com  
指定签字人：

自我声明时间：2021-08-18  
自我声明地点：乐清市柳市镇站东路155号

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980304000316

产品系列、型号、规格:

JD-5, JD-5B, JD-5A, JD-5P, JD-5S: Uimp:6kV;Ui:380V;Ue:AC380V;Ie:JD-5, JD-5B:1~80A, 0.5~5A, 2~20A, 20~80A, 1~100A; JD-5A:0.5-5A、2-20A、10-100A;JD-5P:1~4.9A, 5~49A, 20~79A;JD-5S:1~9.9A, 10~99A;脱扣级别:10A(JD-5, JD-5B, JD-5A, JD-5P);10A, 10, 20, 30(JD-5S);3P;IP40;配用辅助触头(本体):Ith:3A;Uimp:2.5kV;AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.47A;1NC(JD-5, JD-5B, JD-5A, JD-5P), 1NO(JD-5S)

联系人: 熊妮  
电话: 0577-62723888  
电子邮箱: zlb@delixi.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-13  
自我声明地点: 乐清市柳市镇站东路155号  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。