



161100110161



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

检测报告

TEST REPORT

报告编号

1916331543

REPORT NO.

产品名称

接线端子

NAME OF SAMPLE

型号规格

TC 系列

MODEL

委托单位

德力西集团有限公司

CUSTOMER

生产单位

浙江德力西电器有限公司

MANUFACTURER

检测类别

委托检测

TEST CATEGORY

浙江省低压电器产品质量检验中心

INSPECTION
VOLTAGE

CENTER
ELECTRIC

OF PRODUCTS
APPARATUS IN

QUALITY
ZHEJIANG

OF LOW
PROVINCE

浙江省低压电器产品质量检验中心
INSPECTION CENTER OF PRODUCTS QUALITY OF LOW VOLTAGE
ELECTRIC APPARATUS IN ZHEJIANG PROVINCE

检 测 报 告
TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	接线端子	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model 等 级 Grade	TC 系列 /	商 标 Trademark	/
额定电流 Rated current	60A、100A、150A、200A、 300A、400A、600A	额定电压 Rated Voltage	AC600V
技术参数 Technical parameter	Ui:600V 额定截面积: 10mm ² 、25mm ² 、 50mm ² 、95mm ² 、150mm ² 、 185mm ² 、300mm ²	材 质 Material	/
生产日期 Date of Manufacture	/	批号或编号 Serial No.	/
委托单位(客户) 名 称 Customer 联络信息 Contact Information	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇翔金垟 车站路 396-398 号	受检单位 Inspected Entity	/
		生产单位 Manufacturer	浙江德力西电器有限公司
抽样者 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) for Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	4 个
送样者 Sample(s) Deliverer	浙江德力西电器有限公司	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2019 年 09 月 04 日
检测依据 Test Requirements	GB/T14048.7-2016《低压开关设备和控制设备 第 7-1 部分: 辅助器件 铜导体的 接线端子排》及委托要求		
判定依据 Decision Criteria	GB/T14048.7-2016《低压开关设备和控制设备 第 7-1 部分: 辅助器件 铜导体的 接线端子排》及委托要求		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	适用检测		
检测日期 Test Date	2019 年 09 月 11 日 至 2019 年 09 月 16 日	检测地点 Test location	嘉兴市广穹路 400 号
检测结论 Test Summary	依据 GB/T14048.7-2016《低压开关设备和控制设备 第 7-1 部分: 辅助器件 铜导体的接线端子排》及委托要求, 对所送样品进行检测, 检测项目见第 7 页, 所检项目的检测结果均符合标准(判定依据)及委托要求。 (盖 章) Test Seal 批准日期: 2019 年 09 月 29 日 Date of Approval		
备 注 Remarks	该检测样品委托单位声称检测样品生产单位为: 浙江德力西电器有限公司		

批 准: 王 国 忠
Approved by

审 核: 陆 林 林
Verified by

编 制: 李 佳 利
Compose