



产品认证证书

证书编号：CQC20012269859

申请人名称及地址

浙江德力西电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇翔金垟村

制造商名称及地址

浙江德力西电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇翔金垟村

生产企业名称及地址

浙江德力西电器有限公司 (V054963)
浙江省乐清市柳市镇翔金垟车站路 396-398 号

产品名称和系列、规格、型号

熔断器接线端子排

CDUK-5HESI; Ui:500V; Uimp:6kV; Ue:500V; In:6.3A; 额定截面积:4.0mm².

产品标准和技术要求

GB/T 14048.18-2016

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462123-2017 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 10 月 19 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 10 月 16 日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>