



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2003010304074279

委托人名称、地址

德力西（杭州）变频器有限公司
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

生产者（制造商）名称、地址

德力西（杭州）变频器有限公司
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

生产企业名称、地址

德力西（杭州）变频器有限公司
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

产品名称和系列、规格、型号

电机软起动器

CDJ1-17、CDJ1-22、CDJ1-30、CDJ1-37、CDJ1-45、CDJ1-55；Ui：660V；Ith：34A、45A、56A、69A、85A、100A；Ue：AC380V；Ie：34A、45A、56A、69A、85A、100A；Pe：17kW、22kW、30kW、37kW、45kW、55kW；使用类别：AC-53b；极数：3P。

产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2019年12月04日 有效期至：2024年12月04日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2003年08月04日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2003010304074275

委托人名称、地址

德力西（杭州）变频器有限公司
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

生产者（制造商）名称、地址

德力西（杭州）变频器有限公司
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

生产企业名称、地址

德力西（杭州）变频器有限公司
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

产品名称和系列、规格、型号

电机软起动器

CDJ1-75、CDJ1-90、CDJ1-115、CDJ1-132、CDJ1-160、CDJ1-200、CDJ1-220; Ui: 660V; Ith: 140A、165A、205A、240A、288A、360A、360A; Ue: AC380V; Ie: 140A、165A、205A、240A、288A、360A、360A; Pe: 75kW、90kW、115kW、132kW、160kW、200kW、220kW; 使用类别: AC-53b; 极数: 3P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2019年12月04日 有效期至：2024年12月04日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2003年08月04日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：陆楠



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2003010304074281

委托人名称、地址

德力西（杭州）变频器有限公司
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

生产者（制造商）名称、地址

德力西（杭州）变频器有限公司
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

生产企业名称、地址

德力西（杭州）变频器有限公司
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

产品名称和系列、规格、型号

电机软起动器

CDJ1-250、CDJ1-320; Ui: 660V; Ith: 450A、580A; Ue: AC380V; Ie: 450A、580A;
Pe: 250kW、320kW; 使用类别: AC-53b; 极数: 3P.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2019年12月04日 有效期至：2024年12月04日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2003年08月04日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：

陆楠



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2005010304159283

委托人名称、地址

德力西（杭州）变频器有限公司
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

生产者（制造商）名称、地址

德力西（杭州）变频器有限公司
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

生产企业名称、地址

德力西（杭州）变频器有限公司
杭州市转塘科技经济区块8号1幢A1厂房1-4层

产品名称和系列、规格、型号

电机软起动器

CDJ1-400、CDJ1-500; Ui: 660V; Ith: 720A、900A; Ue: AC380V; Ie: 720A、900A;
Pe: 400kW、500kW; 使用类别: AC-53b; 极数: 3P;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2019年12月04日 有效期至：2024年12月04日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2005年09月02日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：

陆楠



中国质量认证中心