

强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2021980302000011

德力西集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西集团有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇柳青路1号（德力西大厦另设分支机构经营场所：乐清市柳市镇站东路155号）
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：隔离开关
产品系列、型号、规格：CDH8-250, CDH8-160, CDH8-125；参数及型号解释详见附件
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：德力西集团有限公司
生产企业地址：乐清市柳市镇站东路155号

联系人：熊妮
电话：0577-62723888
电子邮箱：zlb@delixi.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-08-13
自我声明地点：乐清市柳市镇站东路155号
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980302000011

产品系列、型号、规格(附件):

CDHB-250, CDHB-160, CDHB-125
U_{imp}: 12kV;
U_i: 1000V;
I_{th}: 250A (CDHB-250), 160A (CDHB-160), 125A (CDHB-125);
U_e: AC400V, AC690V, DC250V, DC500V;
I_e: 32A, 63A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A (AC400V, DC250V);
32A, 63A, 100A, 125A, 160A, 200A (AC690V, DC500V);
I_{cw}: 10kA/1s (CDHB-250), 6kA/1s (CDHB-160), 4kA/1s (CDHB-125);
I_{cm}(峰值): 17kA (CDHB-250), 10kA (CDHB-160), 7kA (CDHB-125);
使用类别: AC-23B, DC-23B, DC-PV1;
极数: 2P, 3P (125A 及以下为 3P), 4P;

直流产品接线方式:

联系人: 熊妮
电话: 0577-62723888
电子邮箱: zlb@delixi.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-13
自我声明地点: 乐清市柳市镇站东路155号

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980302000011

产品系列、型号、规格(附件):

CDHS直流接线图



联系人: 熊妮
电话: 0577-62723888
电子邮箱: zlb@delixi.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-13
自我声明地点: 乐清市柳市镇站东路155号
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980302000011

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释(Explanation of model type):

CD H 8 - □/□□ □
I II III IV V VI

I: 企业代号

II: 隔离开关

III: 设计代号

IV: 约定发热电流, A

V: 极数, 第一位表示机构左侧的极数、第二位表示机构右侧的极数:

02:2 极 (二极均在机构右侧)

03:3 极 (三极均在机构右侧)

04:4 极 (四极均在机构右侧)

20:2 极 (二极均在机构左侧)

30:3 极 (三极均在机构左侧)

40:4 极 (四极均在机构左侧)

11:2 极 (机构左侧一极, 机构右侧一极)

12:3 极 (机构左侧一极, 机构右侧二极)

13:4 极 (机构左侧一极, 机构右侧三极)

21:3 极 (机构左侧二极, 机构右侧一极)

22:4 极 (机构左侧二极, 机构右侧二极)

31:4 极 (机构左侧三极, 机构右侧一极)

VI: "J"柜外操作, 柜内操作不注

联系人: 熊妮
电话: 0577-62723888
电子邮箱: zlb@delixi.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-13
自我声明地点: 乐清市柳市镇站东路155号
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。