

强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2021980302000012

德力西集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西集团有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇柳青路1号（德力西大厦另设分支机构经营场所：乐清市柳市镇站东路155号）
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：隔离开关
产品系列、型号、规格：CDH8-630, CDH8-400;具体参数和型号解释详见附件
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：德力西集团有限公司
生产企业地址：乐清市柳市镇站东路155号

联系人：熊妮
电话：0577-62723888
电子邮箱：zlb@delixi.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-08-13
自我声明地点：乐清市柳市镇站东路155号

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980302000012

产品系列、型号、规格(附件):

CDH8-630, CDH8-400
Uimp: 12kV;
Ui: 1000V;
Ith: 400A(CDH8-400), 630A(CDH8-630);
Ue: AC400V, AC690V, DC250V, DC500V;
Ie: 315A, 400A, 500A, 630A(AC400V, DC250V);
315A, 500A(AC690V, DC500V);
Icw: 20kA/1s(CDH8-630), 15kA/1s(CDH8-400);
Icm(峰值): 42kA(CDH8-630), 28kA(CDH8-400);
AC-23B, DC-23B, DC-PV1;
2P, 3P, 4P;

直流产品接线方式:

联系人: 熊妮
电话: 0577-62723888
电子邮箱: zlb@delixi.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-13
自我声明地点: 乐清市柳市镇站东路155号
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2021980302000012

产品系列、型号、规格(附件):

CEHS直流接线图



联系人: 熊妮
电话: 0577-62723888
电子邮箱: zlb@delixi.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-08-13
自我声明地点: 乐清市柳市镇站东路155号

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980302000012

产品系列、型号、规格(附件):

CD H 8 - □/□□ □
I: H III IV V VI
I: 企业代号
II: 隔离开关
III: 设计代号
IV: 额定发热电流/A
V: 极数, 第一位表示机构左侧的极数, 第二位表示机构右侧的极数:
02 2 极 (二极均在机构右侧)
03 3 极 (三极均在机构右侧)
04 4 极 (四极均在机构右侧)
20 2 极 (二极均在机构左侧)
30 3 极 (三极均在机构左侧)
40 4 极 (四极均在机构左侧)
11 2 极 (机构左侧一极, 机构右侧一极)
12 3 极 (机构左侧一极, 机构右侧二极)
13 4 极 (机构左侧一极, 机构右侧三极)
21 3 极 (机构左侧二极, 机构右侧一极)
22 4 极 (机构左侧二极, 机构右侧二极)
31 4 极 (机构左侧三极, 机构右侧一极)
VI: "J" 柜外操作, 柜内操作不注

联系人: 熊妮
电话: 0577-62723888
电子邮箱: zlb@delixi.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-13
自我声明地点: 乐清市柳市镇站东路155号
生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980302000012

产品系列、型号、规格(附件):

CDHB-630, CDHB-400
Uimp: 12kV;
Ui: 1000V;
Ith: 400A/CDHB-400; 630A/CDHB-630;
Ue AC400V, AC690V, DC250V, DC500V;
Ie: 315A, 400A, 500A, 630A/AC400V, DC250V;
315A, 500A/AC690V, DC500V;
Icw: 20kA/1s/CDHB-630; 15kA/1s/CDHB-400;
Icimp(peak value): 42kA/CDHB-630; 28kA/CDHB-400;
AC-23B, DC-23B, DC-FV1;
2P, 3P, 4P.

联系人: 熊妮
电话: 0577-62723888
电子邮箱: zlb@delixi.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-13
自我声明地点: 乐清市柳市镇站东路155号
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。