

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107347211

发证日期: 2022年06月21日

有效期至: 2032年06月20日

委托人名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦 另设分支机构经营场所 乐清市柳市镇站东路155号)
制造商名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦 另设分支机构经营场所 乐清市柳市镇站东路155号)
生产企业名称 及生产地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇站东路155号
产品名称和系列、 规格、型号	隔离器 HD11-160T,HD11-250T,HD11-400T,HD11-630T;详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107347211

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HD11-160T,HD11-250T,HD11-400T,HD11-630T

Uimp:12kV;Ui:1140V;

HD11-160T :Ue: AC400V,Ie:63A,100A,160A;

Ue:AC690V/1140V,Ie:40A,63A,100A;

Ith: 160A; Icw:6kA/1s;

HD11-250T :Ue: AC400V, Ie: 160A,200A,250A;

Ue:AC690V/1140V,Ie: 100A,160A;

Ith: 250A; Icw:10kA/1s;

HD11-400T:Ue: AC400V, Ie: 250A,315A,400A;

Ue:AC690V/1140V,Ie: 200A,250A,315A;

Ith: 400A; Icw: 20kA/1s;

HD11-630T:Ue: AC400V, Ie: 400A,500A,630A;

Ue:AC690V/1140V,Ie: 315A,400A,500A;

Ith: 630A; Icw: 25kA/1s;

使用类别:AC-20A;

极数:3P, 4P.



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC22107347211

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

HD 11 - □ T / □ 8 □
I II III IV V VI VII

- I：隔离器
- II：设计代号
- III：约定发热电流：A
- IV：T:表示改进型
- V：极数：“3”表示3极，“4”表示4极
- VI：“8”表示板前接线
- VII：“B”表示带保护罩，无表示不带



中国质量认证中心