

检测报告

Test Report

报告编号: SD2025080067
(Report ID)

委托单位: 主配电产品研发部 (LV)
(Inspected
consigner)

检测机构: 德力西电气有限公司检测校准中心
(Testing
organizations)



检 测 报 告

联系人	马冬	联系方式	18862936360
项目类型	PMP		
项目名称	太易	产品系列	CDWNE
零件认证单号		试验目的	VF
送样数量	1	到样日期	2025-10-27
样品信息	名称：交流框架断路器 型号：CDWNE-5000 厂商：德力西 备注：机械寿命21000次 1#		
检测依据	GB/T 14048.2-2020		
试验结论	详见报告		
备注			
编制		审核	
签发人		(检测机构名称、盖章)  检测专用章 2025-10-30	

报 告 的 组 成

本报告由表中划√的所有内容组成：

序号	内容	有无	页数
1	封面	√	1
2	首页	√	1
3	报告组成	√	1
4	检测项目汇总表	√	1
5	检测或观察结果	√	1
6	产品描述（照片）	x	/
7	声明	√	1

[illegible]

检 测 或 观 察 结 果

条款	检测项目及要求	交流框架断路器、CDWNE-5000、1#	判定
8.3.3.4.3	不带电操作性能能力		符合
	操作频率20 (次/h)	20	
	操作方式		
	1. 手柄断开操作 (次)	/	
	2. 通过电动操作机构断开，试验电压 (V)	/	
	电动操作机构断开操作 (次)	/	
	对下述序号3和4的情况，操作次数的一半在试验开始时进行，另一半在末尾期进行		
	3. 对装有分励脱扣器的断路器，试验电压 AC 230 (V)	AC 230	
	分励脱扣器断开操作 21000 (次)	21000	
	4. 对装有欠电压脱扣器的断路器，试验电压 (V)	/	
	欠电压脱扣器不给电，闭合操作断路器，应 10 (次)	/	
	不能闭合		
	欠电压脱扣器断开操作 10%× (次)	/	
	试验过程中，不应影响其继续使用	未见异常	

声明

本报告试验结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

上海市嘉定区江桥镇爱特路188号6号楼 联系电

话 021-60567888 转 7912或7915