



编号: (GY)2016003



机检电(2014)39号

检 验 报 告

产 品 名 称: CDW6i-3200N 万能式断路器

委 托 单 位: 德力西电气有限公司

检 验 类 别: 委托检验

机械工业高原电器产品质量监督检测中心

检验报告专用章

机械工业高原电器产品质量监督检测中心

编号: (GY) 2016003

检 验 报 告

第 1 页 共 7 页

产品名称	CDW6i-3200N 万能式断路器	型号规格	CDW6i-3200N
委托单位	德力西电气有限公司	商 标	DELIXI ELECTRIC
检验类别	委托检验	受检单位	德力西电气有限公司
生产厂家	德力西电气有限公司	检测地点	高海拔模拟试验室
样品数量	1 台	抽样基数	/
抽样日期	/	到样日期	2015.12.15
产品编号	2015120301	生产日期	2015.12.03
委 托 人	郭建权	检验日期	2016.01.01~02
委托单位地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区		
检验依据	1. GB14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器; 2. GB14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 第1部分: 总则; 3. GB/T20645-2006 特殊环境条件 高原用低压电器技术要求; 4. GB/T20626.1-2006 特殊环境条件 高原电工电子产品 第1部分: 通用技术要求; 5. 委托方技术要求。		
检验项目	1. 海拔 4000m 模拟环境条件下低温储存试验; 2. 海拔 4000m 模拟环境条件下反时限动作特性试验(低温储存试验后); 3. 海拔 4000m 模拟环境条件下介电性能试验(低温储存试验后)。		
检验结论	所检 3 个项目均符合标准要求。		
备注	1. 试品照片一张。		

以下空白

签发日期: 2016.1.15



批准: 吴明卫

审核: 刘文娟

校核: 徐明

报告: 薛建峰

机械工业高原电器产品质量监督检测中心

海拔 4000m 模拟环境条件下低温储存试验	报告编号	(GY) 2016003	
	第 2 页	共 7 页	
环境温度: -40.0℃	相对湿度: 60%	气压: 61.7kPa	检验日期: 2016.01.01
1. 检验要求:			
试品不接负载, 在-40℃试验温度下冷藏, 持续 16 小时。试验后, 试品在试验地点大气条件下恢复后, 外观完好, 没有影响其使用的损坏, 并能接通和分断额定电流。			
2. 测量或观察结果:			
外观无影响其使用的损坏, 可接通和分断额定电流。			
3. 结论: 符合标准要求			
检验: 唐云平 张林	报告: 薛雯娟	校核: 徐富良	

机械工业高原电器产品质量监督检测中心

海拔 4000m 模拟环境条件下反时限动作特性试验(低温储存试验后)				报告编号		(GY) 2016003	
				第 3 页		共 7 页	
环境温度: 16.9℃ 相对湿度: 39% 气压: 61.7kPa 检验日期: 2016.01.02							
1、检验要求:							
序号	检验电流 (A)		规定时间 (t)		预期结果	起始状态	
1	$I_n \leq 63$ 时 (1.05 I_n)		$t \geq 1h$		不脱扣	冷态	
2	$I_n \leq 63$ 时 (1.30 I_n)		$t < 1h$		脱扣	热态	
3	$I_n > 63$ 时 (1.05 I_n)		$t \geq 2h$		不脱扣	冷态	
4	$I_n > 63$ 时 (1.30 I_n)		$t < 2h$		脱扣	热态	
2、测量或观察结果:							
型号规格	试品编号	检验电流 (A)	环境温度 (℃)	相对湿度 (%)	测量结果	结论	
CDW6i-320 ON	GY2016003 -01	3360	16.9	39	120min57s 不脱扣	符合	
		4160	20.6	38	12.43s 脱扣		
注: 额定电流 3200A。							
3、结论: 符合标准要求							
检验: 唐云平 张林		报告: 薛雯娟		校核: 徐富良			

机械工业高原电器产品质量监督检测中心

海拔 4000m 模拟环境条件下介电性能试验(低温储存试验后)				报告编号	(GY) 2016003		
				第 4 页	共 7 页		
环境温度: 19.6℃ 相对湿度: 38% 气压: 61.7kPa 检验日期: 2016.01.02							
1、介电强度							
在试验过程中, 电器应无内部或外部的绝缘闪络和击穿或任何破坏性放电现象的发生。							
试验数据:							
试品 编号	状态	检验部位		检验电 压(V)	施压时间 (s)	结果	
GY201 6003- 01	闭合	主电路所有接线端子连接在一起 和外壳之间		2500.0	5	通过	
		主电路每极与其他极连接一起并 接至外壳之间		2500.0	5	通过	
	/	正常工作不接至主电 路的每个控制电路和	主电路之 间	1890.0	5	通过	
		辅助电路与	外壳之间	1890.0	5	通过	
2、验证冲击耐受电压试验							
检验要求:							
1. 2/50 μ s 施加五次正极性冲击和五次负极性的冲击, 时间间隔至少为 1s。试验过程中, 不应发生非故意的击穿放电。							
试验数据:							
试品 编号	状态	检验部位		检验电压 (V)	正极性 (次) 放电/ 不放电	负极性 (次) 放电/ 不放电	结果
GY201 6003- 01	闭合	主电路所有接线端子连接在 一起和外壳之间		12000.0	0/5	0/5	通过
		主电路每极与其他极连接一 起并接至外壳之间		12000.0	0/5	0/5	通过
	断开	主电路电源端的接线端子连 接在一起与负载端的接线端 子连接在一起之间		12000.0	0/5	0/5	通过
		/	正常工作不接 至主电路的每 个控制电路和	主电路之 间	4000.0	0/5	0/5
	辅助电路与		外壳之间	4000.0	0/5	0/5	通过
3、结论: 符合标准要求							
检验: 唐云平 张林			报告: 薛雯娟		校核: 徐富良		

机械工业高原电器产品质量监督检测中心

试验样品照片

报告编号

(GY) 2016003

第 7 页

共 7 页

检验报告专用章



注 意 事 项

- 1 报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 2 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3 报告无报告、校核、审定、批准人签字，报告无效。
- 4 报告涂改无效。
- 5 对报告若有异议，应于收到报告日起，十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6 一般情况下，委托检验仅对来样负责。
- 7 未经公司（中心、站）书面批准，不得复制证书或报告。



地址：昆明市龙泉路上马村五台路 2 号（昆明电器科学研究所内）

电话：0871-66243055

传真：0871-66243050

邮政编码：650221

网址：www.kmghb.com

电子信箱：cmlgdzj@sina.com