

检 测 报 告

Test Report

报告编号:
(Report No.)

L21126723

委托单位:
(Inspected
consigner)

柳市框架电器厂

检测机构:
(Testing
organizatios)

德力西电气有限公司检测校准中心



检 测 报 告

联系人	张澳柯	联系方式	15167772989
项目类型	工厂定期确认		
项目名称	工厂定期确认	产品系列	
零件认证单号		检测目的	
送样数量	1台	到样日期	2021-12-24
样品信息	名称: 母线 型号: CDW1-2000 材料牌号: TMY 厂商: 浙金 1#		
检测依据	GB/T 5121.1-2008		
试验结论	详见报告		
备注			
编制	鄧红军	审核	李爱
签发人	王五川	 (检测机构名称、盖章) 检测专用章 2022-01-05	

报 告 的 组 成

本报告由表中划√的所有内容组成：

序号	内容	有无	页数
1	封面	√	1
2	首页	√	1
3	报告组成	√	1
4	检测项目汇总表	√	1
5	检测或观察结果	√	1
6	产品描述（照片）		
7	声明	√	1

项 目 汇 总 表

序号	检测项目	检测依据	标准条款	样品编号	检测结果	页码
1	铜含量(铜及其合金)	GB/T 5121.1-2008		1#	P	5~5页
	以下空白					

备注：判定P 试验结果符合标准要求
F 试验结果不符合标准要求
/ 标准要求不适用于该样品且不进行判定 或 不进行该项试验

检测或观察结果

L21126723-01#							
名 称	检验项目	材料	检验要求	检测或观察结果	单位	判断	备注
母线CDW1-2000	铜含量(铜及其合金)	TMY		99.98	%	P	

声 明

本报告检测结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技生态工业园 联系电话 0577
61778888 转8182或8062