

检 测 报 告

Test Report

报告编号:
(Report No.)

WL24042667

委托单位:
(Inspected
consigner)

柳市配电厂

检测机构:
(Testing
organizatios)

德力西电气有限公司检测校准中心



检 测 报 告

联系人	沈炯	联系方式	666037
项目类型	工厂定期确认		
项目名称	RoHS整机类样品	产品系列	
零件认证单号		检测目的	
送样数量	1台	到样日期	2024-07-30
样品信息	名称：CDM6i-800L/3300 800A 型号：CDM6i-800L/3300 800A 材料牌号： / 厂商：配电制造部 备注：2024/4月定期 1#		
检测依据	GB/T 39560系列		
试验结论	详见报告		
备注			
编制	赵书伟	审核	李秀娟
签发人	王五川	德力西电气有限公司检测部 (检测机构名称、盖章) 检测专用章 2024-08-05	

报 告 的 组 成

本报告由表中划√的所有内容组成：

序号	内容	有无	页数
1	封面	√	1
2	首页	√	1
3	报告组成	√	1
4	检测项目汇总表	√	1
5	检测或观察结果	√	8
6	产品描述（照片）	√	1
7	声明	√	1

项 目 汇 总 表

序号	检测项目	检测依据	标准条款	样品编号	检测结果	页码
1	RoHS	GB/T 39560 系列		1#	/	5~12页
	以下空白					

备注：判定P 试验结果符合标准要求
F 试验结果不符合标准要求
/ 标准要求不适用于该样品且不进行判定 或 不进行该项试验

检测或观察结果

WL24042667-01#												
样品信息	检测结果										结论	备注
	Cd	Pb	Cr (VI)	Hg	PBBs	PBDEs	DIBP	DBP	BBP	DEHP		
CDM6i-800L/3300 800A-1	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-2	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-3	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-4	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-5	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-6	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-7	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-8	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-9	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-10	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-11	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-12	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-13	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-14	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-15	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-16	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-17	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	

检测或观察结果

WL24042667-01#												
样品信息	检测结果										结论	备注
	Cd	Pb	Cr(VI)	Hg	PBBs	PBDEs	DIBP	DBP	BBP	DEHP		
CDM6i-800L/3300 800A-18	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-19	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-20	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-21	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-22	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-23	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-24	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-25	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-26	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-27	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-28	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-29	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-30	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-31	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-32	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-33	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-34	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	

检测或观察结果

WL24042667-01#												
样品信息	检测结果										结论	备注
	Cd	Pb	Cr (VI)	Hg	PBBs	PBDEs	DIBP	DBP	BBP	DEHP		
CDM6i-800L/3300 800A-35	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-36	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-37	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-38	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-39	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-40	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-41	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-42	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-43	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-44	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-45	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-46	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-47	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-48	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-49	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-50	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-51	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	

检测或观察结果

WL24042667-01#												
样品信息	检测结果										结论	备注
	Cd	Pb	Cr (VI)	Hg	PBBs	PBDEs	DIBP	DBP	BBP	DEHP		
CDM6i-800L/3300 800A-52	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-53	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-54	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-55	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-56	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-57	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-58	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-59	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-60	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-61	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-62	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-63	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-64	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-65	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-66	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-67	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-68	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	

检测或观察结果

WL24042667-01#												
样品信息	检测结果										结论	备注
	Cd	Pb	Cr (VI)	Hg	PBBs	PBDEs	DIBP	DBP	BBP	DEHP		
CDM6i-800L/3300 800A-69	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-70	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-71	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-72	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-73	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-74	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-75	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-76	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-77	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-78	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-79	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-80	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-81	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-82	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-83	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-84	<10	<20	<20	<20	<20	<20	---	---	---	---	/	样品量不足
CDM6i-800L/3300 800A-85	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	

检测或观察结果

WL24042667-01#												
样品信息	检测结果										结论	备注
	Cd	Pb	Cr (VI)	Hg	PBBs	PBDEs	DIBP	DBP	BBP	DEHP		
CDM6i-800L/3300 800A-86	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-87	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-88	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-89	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-90	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-91	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-92	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-93	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-94	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-95	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-96	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-97	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-98	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-99	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-100	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-101	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-102	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	

检测或观察结果


WL24042667-01#												
样品信息	检测结果										结论	备注
	Cd	Pb	Cr (VI)	Hg	PBBs	PBDEs	DIBP	DBP	BBP	DEHP		
CDM6i-800L/3300 800A-103	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-104	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-105	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-106	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-107	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-108	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-109	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-110	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6i-800L/3300 800A-111	<10	<20	<20	<20	<20	<20	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-112	<10	<20	<20	<20	<20	<20	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-113	<10	<20	<20	<20	<20	<20	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-114	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-115	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-116	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-117	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6i-800L/3300 800A-118	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	

检测或观察结果

说明:


1. 测试项目名称: Cd-镉, Pb-铅, Cr(VI)-六价铬, Hg-汞, PBBs-多溴联苯, PBDEs-多溴二苯醚, DIBP-邻苯二甲酸二异丁酯, DBP-邻苯二甲酸二丁酯, BBP-邻苯二甲酸丁基苄基酯, DEHP-邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯。
2. 金属六价铬测试: 阴性-测试结果 $<0.1\text{ }\mu\text{g}/\text{cm}^2$, 不确定-测试结果在 $0.1\text{ }\mu\text{g}/\text{cm}^2\sim0.13\text{ }\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 之间, 阳性-测试结果 $>0.13\text{ }\mu\text{g}/\text{cm}^2$
3. 除“2”外, 其余测试结果的单位均为mg/kg, 1mg/kg=1ppm。
4. 符号“——”意义: 样品不适合该项测试或未测试。

产品描述（照片）




编号	1#CDM6i-800L/3300 800A	图片说明	
----	---------------------------	------	--

产品描述（照片）



编号	1#CDM6i-800L/3300 800A	图片说明	
----	---------------------------	------	--

产品描述（照片）




编号	1#CDM6i-800L/3300 800A	图片说明	
----	---------------------------	------	--

产品描述（照片）


编号	1#CDM6i-800L/3300 800A	图片说明	

产品描述（照片）




编号	1#CDM6i-800L/3300 800A	图片说明	
----	---------------------------	------	--

产品描述（照片）



编号	1#CDM6i-800L/3300 800A	图片说明	
----	---------------------------	------	--

产品描述（照片）



编号	1#CDM6i-800L/3300 800A	图片说明	
----	---------------------------	------	--

声 明

本报告检测结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

安徽省芜湖市湾沚区阳光大道2378号4号厂房2楼 联系电话 0553-
8717888 转 5400或5401