

# 检 测 报 告

## Test Report

报告编号:  
(Report No.)

SD22121295

委托单位:  
(Inspected  
consigner)

上海研发LV交流产品组

检测机构:  
(Testing  
organizations)

德力西电气有限公司检测校准中心



## 检 测 报 告

联系人	黄岩	联系方式	18705694339
项目类型	PMP (LVP)		
项目名称	其他	产品系列	
零件认证单号		检测目的	低温试验
送样数量	20台	到样日期	2022-12-08
样品信息	名称: CDMX-125BH 型号: CDMX-125BH 厂商: 德力西电气 1#		
	名称: CDM6H-250M 型号: CDM6H-250M 厂商: 德力西电气 10#		
	名称: CDMX-400M 型号: CDMX-400M 厂商: 德力西电气 11#		
	名称: CDMX-400R 型号: CDMX-400R 厂商: 德力西电气 12#		
	名称: CDM6H-400M 型号: CDM6H-400M 厂商: 德力西电气 13#		
	名称: CDM6H-400R 型号: CDM6H-400R 厂商: 德力西电气 14#		
	名称: CDM6H-400L 型号: CDM6H-400L 厂商: 德力西电气 15#		
	名称: CDMX-630BM 型号: CDMX-630BM 厂商: 德力西电气 16#		
	名称: CDMX-630BR 型号: CDMX-630BR 厂商: 德力西电气 17#		
	名称: CDM6H-630BL 型号: CDM6H-630BL 厂商: 德力西电气 18#		
	名称: CDM6H-630BM 型号: CDM6H-630BM 厂商: 德力西电气 19#		
	名称: CDM6H-125BM 型号: CDM6H-125BM 厂商: 德力西电气 2#		
	名称: CDM6H-630BR 型号: CDM6H-630BR 厂商: 德力西电气 20#		
	名称: CDM6H-125BH 型号: CDM6H-125BH 厂商: 德力西电气		

3#

名称: CDM6H-160L 型号: CDM6H-160L 厂商: 德力西电气 4#

名称: CDMX-160H 型号: CDMX-160H 厂商: 德力西电气 5#

名称: CDM6H-160M 型号: CDM6H-160M 厂商: 德力西电气 6#

名称: CDM6H-160H 型号: CDM6H-160H 厂商: 德力西电气 7#

名称: CDM6H-250L 型号: CDM6H-250L 厂商: 德力西电气 8#

名称: CDMX-250H 型号: CDMX-250H 厂商: 德力西电气 9#

检测依据	GB/T 14048.1-2012及委托方要求。		
试验结论	符合要求		
备注			
编制	王宜	审核	龚肖良
签发人	冯强	 2022-12-13	



第2页

# 报 告 的 组 成

本报告由表中划√的所有内容组成:

序号	内容	有无	页数
1	封面	√	1
2	首页	√	1
3	报告组成	√	1
4	检测项目汇总表	√	1
5	检测或观察结果	√	20
6	产品描述(照片)		
7	声明	√	1

## 项 目 汇 总 表

序号	检测项目	检测依据	标准条款	样品编号	检测结果	页码
1	特殊试验——低温	GB/T 14048.1-2012	附录Q	1#	P	5~5页
2	特殊试验——低温	GB/T 14048.1-2012	附录Q	2#	P	5~6页
3	特殊试验——低温	GB/T 14048.1-2012	附录Q	3#	P	6~7页
4	特殊试验——低温	GB/T 14048.1-2012	附录Q	4#	P	7~8页
5	特殊试验——低温	GB/T 14048.1-2012	附录Q	5#	P	8~9页
6	特殊试验——低温	GB/T 14048.1-2012	附录Q	6#	P	9~10页
7	特殊试验——低温	GB/T 14048.1-2012	附录Q	7#	P	10~11页
8	特殊试验——低温	GB/T 14048.1-2012	附录Q	8#	P	11~12页
9	特殊试验——低温	GB/T 14048.1-2012	附录Q	9#	P	12~13页
10	特殊试验——低温	GB/T 14048.1-2012	附录Q	10#	P	13~14页
11	特殊试验——低温	GB/T 14048.1-2012	附录Q	11#	P	14~15页
12	特殊试验——低温	GB/T 14048.1-2012	附录Q	12#	P	15~16页
13	特殊试验——低温	GB/T 14048.1-	附录Q	13#	P	16~17页

		2012				
14	特殊试验——低温	GB/T 14048. 1- 2012	附录Q	14#	P	17~18页
15	特殊试验——低温	GB/T 14048. 1- 2012	附录Q	15#	P	18~19页

第4页

# 项 目 汇 总 表

备注：判定 P 试验结果符合标准要求

#### F 试验结果不符合标准要求

/ 标准要求不适用于该样品且不进行判定 或 不进行该项试验  
第5页

## 检测或观察结果

条 款	检测项目及要求	CDMX-125BH CDMX-125BH 1#	判 定
低温试验	试验温度 -40±2 (℃) 试验周期 16 (h) 恢复时间 ≥1 (h) 试后验证 手动合分闸10次 合闸状态下, 用万用表检查接通状态是否正常	-40.0 16 1 未见异常 未见异常	P

## 检测或观察结果

条 款	检测项目及要求	CDM6H-125BM	CDM6H-125BM	判 定
低温试验	试验温度 -40±2 (℃) 试验周期 16 (h) 恢复时间 ≥1 (h) 试后验证 手动合分闸10次 合闸状态下, 用万用表检查接通状态是否正常	-40.0	16	P

## 检测或观察结果

条 款	检测项目及要求	CDM6H-125BH CDM6H-125BH 3#	判 定
低温试验	试验温度 -40±2 (℃) 试验周期 16 (h) 恢复时间 ≥1 (h) 试后验证 手动合分闸10次 合闸状态下, 用万用表检查接通状态是否正常	-40.0 16 1 未见异常 未见异常	P

## 检测或观察结果

条 款	检测项目及要求	CDM6H-160L 160L 4#	判 定
低温试验	试验温度 -40±2 (℃) 试验周期 16 (h) 恢复时间 ≥1 (h) 试后验证 手动合分闸10次 合闸状态下, 用万用表检查接通状态是否正常	-40.0 16 1 未见异常 未见异常	P

## 检测或观察结果

条 款	检测项目及要求	CDMX-160H 5#	CDMX-160H 5#	判 定
低温试验	试验温度 试验周期 恢复时间 试后验证 手动合分闸10次 合闸状态下, 用万用表检查接通状态是否正常	-40±2 (℃) 16 (h) ≥1 (h)	-40. 0 16 1 未见异常 未见异常	P

## 检测或观察结果

条 款	检测项目及要求	CDM6H-160M 160M 6#	判 定
低温试验	试验温度 -40±2 (℃) 试验周期 16 (h) 恢复时间 ≥1 (h) 试后验证 手动合分闸10次 合闸状态下, 用万用表检查接通状态是否正常	-40.0 16 1 未见异常 未见异常	P

## 检测或观察结果

条 款	检测项目及要求	CDM6H-160H 160H 7#	判 定
低温试验	试验温度 -40±2 (℃) 试验周期 16 (h) 恢复时间 ≥1 (h) 试后验证 手动合分闸10次 合闸状态下, 用万用表检查接通状态是否正常	-40.0 16 1 未见异常 未见异常	P

## 检测或观察结果

条 款	检测项目及要求	CDM6H-250L CDM6H- 250L 8#	判 定
低温试验	试验温度 -40±2 (℃) 试验周期 16 (h) 恢复时间 ≥1 (h) 试后验证 手动合分闸10次 合闸状态下, 用万用表检查接通状态是否正常	-40.0 16 1 未见异常 未见异常	P

## 检测或观察结果

条 款	检测项目及要求	CDMX-250H 9#	CDMX-250H 9#	判 定
低温试验	试验温度 -40±2 (℃) 试验周期 16 (h) 恢复时间 ≥1 (h) 试后验证 手动合分闸10次 合闸状态下, 用万用表检查接通状态是否正常	-40.0	16	P

## 检测或观察结果

条 款	检测项目及要求	CDM6H-250M 250M 10#	判 定
低温试验	试验温度 -40±2 (℃) 试验周期 16 (h) 恢复时间 ≥1 (h) 试后验证 手动合分闸10次 合闸状态下, 用万用表检查接通状态是否正常	-40.0 16 1 未见异常 未见异常	P

## 检测或观察结果

条 款	检测项目及要求	CDMX-400M 11#	CDMX-400M 11#	判 定
低温试验	试验温度 试验周期 恢复时间 试后验证 手动合分闸10次 合闸状态下, 用万用表检查接通状态是否正常	-40±2 ( °C ) 16 (h) ≥1 (h)	-40. 0 16 1 未见异常 未见异常	P

## 检测或观察结果

条 款	检测项目及要求	CDMX-400R 12#	CDMX-400R 12#	判 定
低温试验	试验温度 试验周期 恢复时间 试后验证 手动合分闸10次 合闸状态下, 用万用表检查接通状态是否正常	-40±2 ( °C ) 16 ( h ) ≥1 ( h )	-40. 0 16 1 未见异常 未见异常	P

## 检测或观察结果

条 款	检测项目及要求	CDM6H-400M 400M 13#	判 定
低温试验	试验温度 -40±2 (℃) 试验周期 16 (h) 恢复时间 ≥1 (h) 试后验证 手动合分闸10次 合闸状态下, 用万用表检查接通状态是否正常	-40.0 16 1 未见异常 未见异常	P

## 检测或观察结果

条 款	检测项目及要求	CDM6H-400R	CDM6H-400R	判 定
低温试验	试验温度 -40±2 (℃) 试验周期 16 (h) 恢复时间 ≥1 (h) 试后验证 手动合分闸10次 合闸状态下, 用万用表检查接通状态是否正常	-40.0	16	P

## 检测或观察结果

条 款	检测项目及要求	CDM6H-400L CDM6H-400L 15#	判 定
低温试验	试验温度 -40±2 (℃) 试验周期 16 (h) 恢复时间 ≥1 (h) 试后验证 手动合分闸10次 合闸状态下, 用万用表检查接通状态是否正常	-40.0 16 1 未见异常 未见异常	P

## 检测或观察结果

条 款	检测项目及要求	CDMX-630BM	CDMX-630BM	判 定
低温试验	试验温度 -40±2 (℃) 试验周期 16 (h) 恢复时间 ≥1 (h) 试后验证 手动合分闸10次 合闸状态下, 用万用表检查接通状态是否正常	-40.0	16	P

## 检测或观察结果

条 款	检测项目及要求	CDMX-630BR CDMX-630BR 17#	判 定
低温试验	试验温度 -40±2 (℃) 试验周期 16 (h) 恢复时间 ≥1 (h) 试后验证 手动合分闸10次 合闸状态下, 用万用表检查接通状态是否正常	-40.0 16 1 未见异常 未见异常	P

## 检测或观察结果

条 款	检测项目及要求	CDM6H-630BL	CDM6H-630BL	判 定
低温试验	试验温度 试验周期 恢复时间 试后验证 手动合分闸10次 合闸状态下, 用万用表检查接通状态是否正常	-40±2 (°C) 16 (h) ≥1 (h)	-40.0 16 1 未见异常 未见异常	P

## 检测或观察结果

条 款	检测项目及要求	CDM6H-630BM	CDM6H-630BM	判 定
低温试验	试验温度 试验周期 恢复时间 试后验证 手动合分闸10次 合闸状态下, 用万用表检查接通状态是否正常	-40±2 (℃)	-40.0 (h) ≥1 (h)	16 1 未见异常 未见异常

## 检测或观察结果

条 款	检测项目及要求	CDM6H-630BR	CDM6H-630BR	判 定
低温试验	试验温度 -40±2 (℃) 试验周期 16 (h) 恢复时间 ≥1 (h) 试后验证 手动合分闸10次 合闸状态下, 用万用表检查接通状态是否正常	-40.0	16	P

## 声 明

本报告检测结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

上海市嘉定区江桥镇爱特路188号6号楼 联系电话 021- 60567888 转  
7912或7915