

检 测 报 告

Test Report

报告编号:
(Report No.)

WL24042736

委托单位:
(Inspected
consigner)

芜湖终端厂

检测机构:
(Testing
organizatios)

德力西电气有限公司检测校准中心



检 测 报 告

联系人	李鹏飞	联系方式	16605634981
项目类型	工厂定期确认		
项目名称	RoHS整机类样品	产品系列	
零件认证单号		检测目的	
送样数量	1台	到样日期	2024-08-06
样品信息	名称：CDM6H-250整机 型号：CDM6H-250整机 材料牌号： / 厂商：德力西 1#		
检测依据	GB/T 39560系列		
试验结论	详见报告		
备注			
编制	赵书伟	审核	李秀娟
签发人	王五川	德力西电气有限公司检测中心 (检测机构名称、盖章) 检测专用章 2024-08-13	

报 告 的 组 成

本报告由表中划√的所有内容组成：

序号	内容	有无	页数
1	封面	√	1
2	首页	√	1
3	报告组成	√	1
4	检测项目汇总表	√	1
5	检测或观察结果	√	6
6	产品描述（照片）	√	1
7	声明	√	1

项 目 汇 总 表

序号	检测项目	检测依据	标准条款	样品编号	检测结果	页码
1	RoHS	GB/T 39560 系列		1#	P	5~10页
	以下空白					

备注：判定P 试验结果符合标准要求
F 试验结果不符合标准要求
/ 标准要求不适用于该样品且不进行判定 或 不进行该项试验

检测或观察结果

WL24042736-01#												
样品信息	检测结果										结论	备注
	Cd	Pb	Cr(VI)	Hg	PBBs	PBDEs	DIBP	DBP	BBP	DEHP		
CDM6H-250整机:-1	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-2	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-3	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-4	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-5	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-6	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-7	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-8	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-9	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-10	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-11	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-12	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-13	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-14	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-15	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-16	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-17	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	

检测或观察结果

WL24042736-01#												
样品信息	检测结果										结论	备注
	Cd	Pb	Cr (VI)	Hg	PBBs	PBDEs	DIBP	DBP	BBP	DEHP		
CDM6H-250整机:-18	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机:-19	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机:-20	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机:-21	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机:-22	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机:-23	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机:-24	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机:-25	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机:-26	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机:-27	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机:-28	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机:-29	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机:-30	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机:-31	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机:-32	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机:-33	<10	<20	阴性	<20	——	——	——	——	——	——	P	
CDM6H-250整机:-34	<10	<20	阴性	<20	——	——	——	——	——	——	P	

检测或观察结果

WL24042736-01#												
样品信息	检测结果										结论	备注
	Cd	Pb	Cr (VI)	Hg	PBBs	PBDEs	DIBP	DBP	BBP	DEHP		
CDM6H-250整机:-35	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-36	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-37	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-38	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-39	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-40	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-41	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机:-42	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-43	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-44	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-45	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-46	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-47	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-48	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-49	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-50	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-51	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	

检测或观察结果

WL24042736-01#												
样品信息	检测结果										结论	备注
	Cd	Pb	Cr (VI)	Hg	PBBs	PBDEs	DIBP	DBP	BBP	DEHP		
CDM6H-250整机:-52	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-53	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-54	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-55	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-56	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-57	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-58	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机:-59	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机 -60	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机:-61	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-62	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-63	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-64	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机:-65	<10	<20	<20	<20	<20	<20	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-66	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-67	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-68	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	

检测或观察结果


WL24042736-01#												
样品信息	检测结果										结论	备注
	Cd	Pb	Cr (VI)	Hg	PBBs	PBDEs	DIBP	DBP	BBP	DEHP		
CDM6H-250整机:-69	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-70	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-71	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机:-72	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机 -73	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机 -74	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机 -75	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机 -76	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机 -77	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-250整机 -78	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机 -79	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机 -80	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-250整机 -81	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	

检测或观察结果

说明:


1. 测试项目名称: Cd-镉, Pb-铅, Cr(VI)-六价铬, Hg-汞, PBBs-多溴联苯, PBDEs-多溴二苯醚, DIBP-邻苯二甲酸二异丁酯, DBP-邻苯二甲酸二丁酯, BBP-邻苯二甲酸丁基苄基酯, DEHP-邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯。
2. 金属六价铬测试: 阴性-测试结果 $<0.1\mu\text{g}/\text{cm}^2$, 不确定-测试结果在 $0.1\mu\text{g}/\text{cm}^2\sim0.13\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 之间, 阳性-测试结果 $>0.13\mu\text{g}/\text{cm}^2$
3. 除“2”外, 其余测试结果的单位均为mg/kg, 1mg/kg=1ppm。
4. 符号“——”意义: 样品不适合该项测试或未测试。

产品描述（照片）




编号	1#CDM6H-250整机	图片说明	
----	---------------	------	--

产品描述（照片）




编号	1#CDM6H-250整机	图片说明	
----	---------------	------	--

产品描述（照片）



编号	1#CDM6H-250整机	图片说明	
----	---------------	------	--

产品描述（照片）



编号	1#CDM6H-250整机	图片说明	
----	---------------	------	--

声 明

本报告检测结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

安徽省芜湖市湾沚区阳光大道2378号4号厂房2楼 联系电话 0553-
8717888 转 5400或5401