

中国认可
国际互认
检测
TESTING

CNAS 14463



报告编号: 2025WT0790-22

Report No.: _____

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称: 塑料外壳式断路器
Name of products: _____

型号规格: CDM6Ei-400
Type Specification: _____

委托人: 德力西电气有限公司
Consign Unit: _____

检验类别: 委托试验
Kind of test: _____

国家电控配电设备质量检验检测中心

China National Center for Quality Inspection and Testing of
Electrical Control and Distribution Equipment (CCDT)

天津天传电控设备检测有限公司

Tianjin Tianchuan Electric Control Equipment Test Co., Ltd.



检验报告

报告编号：2025WT0790-22

共 7 页 第 1 页

产品名称	塑料外壳式断路器			商标	/
型号规格	CDM6Ei-400			检验类别	委托试验
主要技术数据	In: 400A; Ue: AC400V/415V				
委托人	德力西电气有限公司				
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区				
生产单位	德力西电气（芜湖）有限公司				
生产单位地址	安徽省芜湖市芜湖机械工业园				
抽样地点	/			抽样日期	/ 年 / 月 / 日
抽样者	/	抽样基数	/	抽样数量	/
送样者	徐易萍	样品数量	1	到样日期	2025 年 05 月 20 日
样品编号	2025WDK0594-#01	样品状态	良好	生产日期	/
检验地点	天津市东丽开发区信通路 6 号				
检验依据	GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》； 检验委托书				
检验日期	2025 年 05 月 20 日 至 2025 年 08 月 18 日				
检验结论	试品经 1 项试验验证，检测结果为实测。 签发日期：2025 年 08 月 19 日				
备注	/				

主检：刘芳

审核：张淑娟

签发：张春香

检 验 报 告

报告编号: 2025WT0790-22

共 7 页 第 2 页

[illegible]

检 验 报 告


报告编号: 2025WT0790-22

共 7 页 第 3 页

带电操作性能能力	试验日期：
	2025 年 6 月 03 日～2025 年 6 月 10 日
	样品编号：2025WDK0594-#01
	检验地点：天津市东丽开发区信通路 6 号
检验依据： GB/T 14048.2-2020 8.3.3.4.4 ； 检验委托书	
试验设备名称/编号： 交流通断试验系统/YJ21-AC	
一、试验情况：	
试验对象： ☒ 整机 ☐ 样块/零部件（描述具体名称： / ）	
检验项目及检验要求	测量或观察结果
带电操作性能	
试验电压：415 ^{+5%} V	426
试验电流：400 ^{+5%} A	401.5
功率因数（时间常数）：0.8±0.05	0.79
操作次数：10000 次	10000
操作频率：60 次/h	60
试验示波图编号：	CCDTDSM0001～0003
以下空白。	
二、结论：实测。	

波形图

试验示波图



示波图编号:

CCDTDSM0001

试品型号:

CDM6Ei-400

试品编号:

2025WDK0593-#01

U: 426V

通断时间:

Ita: 312.8ms

Itb: 318.9ms


Itc: 318.1ms

燃弧时间:

Ta: 8.2ms

Tb: 8.5ms

Tc: 7.9ms



示波图编号:

CCDTDSM0002

试品型号:

CDM6Ei-400

试品编号:

2025WDK0593-#01

U: 426V

通断时间:

Ita: 319.9ms

Itb: 320.5ms

Itc: 316.1ms


燃弧时间:

Ta: 7.7ms

Tb: 8.1ms

Tc: 7.5ms

波形图



检验报告

报告编号: 2025WT0790-22

共 7 页 第 6 页

[illegible]

检 验 报 告

报告编号：2025WT0790-22

共 7 页 第 7 页

样 品 照 片



注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”或检验检测单位公章无效。
- 2、复制报告未加盖“检验检测专用章”或检验检测单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、签发人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、检验结果只与所试样品有关。
- 6、被检样品,除正当损耗不退外,其余按有关规定处理。
- 7、本报告部分复制无效。
- 8、本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。
- 9、检验依据中检验委托书未在认可范围内。

单位地址:	天津市东丽开发区信通路 6 号	邮政编码:	300300
电 话:	022-84376231	传 真:	022-84376022
Address:	No.6 ,Xintong Road Dongli Development District Tianjin China	Post code:	300300
Tel:	022-84376231	Fax:	022-84376022