



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463



报告编号: 2025WT0790-23

Report No.: _____

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称: 塑料外壳式断路器
Name of products: _____

型号规格: CDM6Ei-630
Type Specification: _____

委托人: 德力西电气有限公司
Consign Unit: _____

检验类别: 委托试验
Kind of test: _____

国家电控配电设备质量检验检测中心

China National Center for Quality Inspection and Testing of
Electrical Control and Distribution Equipment (CCDT)

天津天传电控设备检测有限公司

Tianjin Tianchuan Electric Control Equipment Test Co.,Ltd.



检 验 报 告

报告编号：2025WT0790-23

共 7 页 第 1 页

产品名称	塑料外壳式断路器			商标	/
型号规格	CDM6Ei-630			检验类别	委托试验
主要技术数据	Ue: AC400V/415V、AC690V; Ui: 800V; Uimp: 8kV; In: 630A; 极数: 4P				
委托人	德力西电气有限公司				
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区				
生产单位	德力西电气（芜湖）有限公司				
生产单位地址	安徽省芜湖市芜湖机械工业园				
抽样地点	/			抽样日期	/ 年 / 月 / 日
抽样者	/	抽样基数	/	抽样数量	/
送样者	徐易萍	样品数量	1	到样日期	2025 年 05 月 20 日
样品编号	2025WDK0595	样品状态	良好	生产日期	/
检验地点	天津市东丽开发区信通路 6 号				
检验依据	GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》 GB/T 20645-2021《特殊环境条件 高原用低压电器技术要求》； 检验委托书				
检验日期	2025 年 05 月 20 日 至 2025 年 08 月 18 日				
检验结论	试品经 3 项试验验证，检测结果为实测。  签发日期：2025 年 08 月 19 日 				
备注	/				

主检：刘芳

审核：张淑娟

签发：张春香

检 验 报 告

报告编号：2025WT0790-23

共 7 页 第 7 页

样 品 照 片



注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
- 2、复制报告未加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、签发人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、检验结果只与所试样品有关。
- 6、被检样品,除正当损耗不退外,其余按有关规定处理。
- 7、本报告部分复制无效。
- 8、本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。
- 9、检验依据中委托技术条件、GB/T 20645-2021《特殊环境条件 高原用低压电器技术要求》未经认可。

单位地址:	天津市东丽开发区信通路 6 号	邮政编码:	300300
电 话:	022-84376231	传 真:	022-84376022
Address:	No.6 ,Xintong Road Dongli Development District Tianjin China	Post code:	300300
Tel:	022-84376231	Fax:	022-84376022