



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463



报告编号: 2025WT0790-28

Report No.: _____

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称: 塑料外壳式断路器
Name of products: _____

型号规格: CDM6i-630
Type Specification: _____

委托人: 德力西电气有限公司
Consign Unit: _____

检验类别: 委托试验
Kind of test: _____

国家电控配电设备质量检验检测中心

China National Center for Quality Inspection and Testing of
Electrical Control and Distribution Equipment (CCDT)

天津天传电控设备检测有限公司

Tianjin Tianchuan Electric Control Equipment Test Co.,Ltd.



检 验 报 告

报告编号：2025WT0790-28

共 7 页 第 1 页

产品名称	塑料外壳式断路器			商标	/
型号规格	CDM6i-630			检验类别	委托试验
主要技术数据	Ue: AC415V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; In: 630A; 极数: 4P				
委托人	德力西电气有限公司				
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区				
生产单位	德力西电气（芜湖）有限公司				
生产单位地址	安徽省芜湖市芜湖机械工业园				
抽样地点	/			抽样日期	/ 年 / 月 / 日
抽样者	/	抽样基数	/	抽样数量	/
送样者	徐易萍	样品数量	1	到样日期	2025 年 05 月 20 日
样品编号	2025WDK0623	样品状态	良好	生产日期	/
检验地点	天津市东丽开发区信通路 6 号				
检验依据	GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》； GB/T 20645-2021《特殊环境条件 高原用低压电器技术要求》； 检验委托书；				
检验日期	2025 年 05 月 20 日 至 2025 年 08 月 18 日				
检验结论	试品经 3 项试验验证，检测结果为实测。   签发日期：2025 年 08 月 19 日				
备注	/				

主检： 郝淑娟

审核： 刘芳

签发： 张春香

检 验 报 告

报告编号：2025WT0790-28

共 7 页 第 2 页

检 验 项 目 汇 总 表				
序号	检验项目	检验依据	检验结论	页次
1	介电性能试验（冲击耐受电压）	GB/T 14048.2-2020 8.3.3.3; GB/T 20645-2021 8.5; 检验委托书	实测	3
2	介电性能试验（工频耐受电压）	GB/T 14048.2-2020 8.3.3.3; GB/T 20645-2021 8.5; 检验委托书	实测	4
3	（高海拔）温升试验	GB/T 14048.2-2020 8.3.3.7; GB/T 20645-2021 8.4; 检验委托书	实测	5
	试验示波图	/	/	/
	试验仪器设备清单	/	/	6
	样品照片	/	/	7
	以下空白			

检 验 报 告

报告编号: 2025WT0790-28

共 7 页 第 5 页

(高海拔) 温升试验		试验日期：2025 年 6 月 26 日			
		样品编号：2025WDK0623			
试验依据：GB/T 14048.2-2008 8.3.3.7； GB/T 20645-2021 8.4； 检验委托书					
试验设备名称/编号：扭力计及扭矩器具/12-24-12； 恒流源/FZ-41； 便携式无纸记录仪/9-N16； 温湿度表/18-12； 空盒气压表/15-55					
一、试验情况：					
试验对象： ☒ 整机 ☐ 样块/零部件（描述具体名称： / ）					
主回路电流值：517A 连接导线截面：185mm²×2					
环境温度：26℃ 相对湿度：49% 大气压：100.8kPa					
使用地点海拔高度：5000m，修正系数：12 ， 降容系数：0.82					
检 验 要 求		测 量 或 观 察 结 果			
序 号	测 试 点	温 升 (K)			
		允 许 值	实 测 值		
			A 相	B 相	C 相
1	进线端子	≤58	55.3	56.3	55.9
2	出线端子	≤58	54.4	55.5	54.7
3	人力操作部件（手柄）	≤23	10.3		
4	可触及不可手握部件（外壳）	≤38	16.6		
5	正常操作无需触及部件（安装面）	≤48	27.6		
N 极附加试验					
		允 许 值	C 相	N 相	
6	进线端子	≤58	55.5	55.4	
7	出线端子	≤58	54.6	54.2	
以下空白。					
二、结论：实测。					

检 验 报 告

报告编号：2025WT0790-28

共 7 页 第 7 页

样 品 照 片



注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
- 2、复制报告未加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、签发人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、检验结果只与所试样品有关。
- 6、被检样品,除正当损耗不退外,其余按有关规定处理。
- 7、本报告部分复制无效。
- 8、本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。
9. 检验依据中检验委托书、GB/T 20645-2021《特殊环境条件 高原用低压电器技术要求》未经认可

单位地址:	天津市东丽开发区信通路 6 号	邮政编码:	300300
电 话:	022-84376231	传 真:	022-84376022
	No.6 ,Xintong Road		
Address:	Dongli Development District	Post code:	300300
	Tianjin China		
Tel:	022-84376231	Fax:	022-84376022