



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463



报告编号: 2025WT0790-1

Report No.: _____

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称: 万能式断路器
Name of products: _____

型号规格: CDWNE-2500
Type Specification: _____

委托人: 德力西电气有限公司
Consign Unit: _____

检验类别: 委托试验
Kind of test: _____

国家电控配电设备质量检验检测中心

China National Center for Quality Inspection and Testing of
Electrical Control and Distribution Equipment (CCDT)

天津天传电控设备检测有限公司

Tianjin Tianchuan Electric Control Equipment Test Co.,Ltd.



检验报告

报告编号：2025WT0790-1

共 8 页 第 1 页

产品名称	万能式断路器			商标	/
型号规格	CDWNE-2500			检验类别	委托试验
主要技术数据	In: 2500A; Ue: AC1140V				
委托人	德力西电气有限公司				
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区				
生产单位	德力西电气（芜湖）有限公司				
生产单位地址	安徽省芜湖市芜湖机械工业园				
抽样地点	/			抽样日期	/ 年 / 月 / 日
抽样者	/	抽样基数	/	抽样数量	/
送样者	徐易萍	样品数量	2	到样日期	2025 年 05 月 20 日
样品编号	2025WDK0573- #01、#02	样品状态	良好	生产日期	/
检验地点	天津市东丽开发区信通路 6 号				
检验依据	GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》； 检验委托书				
检验日期	2025 年 05 月 20 日 至 2025 年 08 月 15 日				
检验结论	试品经 2 项试验验证，检测结果为实测。   签发日期：2025 年 08 月 19 日				
备注	/				

主检：孙文利

审核：刘芳

签发：张春香

检验报告

报告编号: 2025WT0790-1

共 8 页 第 2 页

[illegible]

检验报告

报告编号: 2025WT0790-1

共 8 页 第 3 页

不带电操作性能能力	试验日期： 2025 年 5 月 28 日~2025 年 6 月 29 日
	样品编号：2025WDK0573-#01
	检验地点：天津市东丽开发区信通路 6 号
检验依据： GB/T 14048.2-2020 8.3.3.4.3；检验委托书	
试验设备名称/编号：断路器机械寿命试验柜/ N12-47-2	
一、试验情况： 试验对象： ☒ 整机 ☐ 样块/零部件（描述具体名称： / ）	
检验项目及检验要求	测量或观察结果
不带电操作性能	
操作次数：15000 次	15000
操作频率：20 次/h	20
以下空白。	
二、结论：实测。	

检 验 报 告


报告编号: 2025WT0790-1

共 8 页 第 4 页


带电操作性能能力	试验日期：
	2025年7月22日~2025年8月6日
	样品编号：2025WDK0573-#02
	检验地点：天津市东丽开发区信通路6号
检验依据：GB/T 14048.2-2020 8.3.3.4.4；检验委托书	
试验设备名称/编号：交流通断试验系统/YJ21-AC	
一、试验情况： 试验对象：☒整机 ☐样块/零部件（描述具体名称： / ）	
检验项目及检验要求	测量或观察结果
带电操作性能	
试验电压：1140 ^{+5%} V	1152
试验电流：2500 ^{+5%} A	2569.3
功率因数（时间常数）：0.8±0.05	0.79
操作次数：7000次	7000
操作频率：20次/h	20
试验示波图编号：	CCDTDSM0001~0003
以下空白。	
二、结论：实测。	

波形图

试 验 示 波 图




示波图编号:
CCDTDSM0001
试品型号:
CDWNE-2500
试品编号:
2025WDK0573-#02
U: 1152V
通断时间:
Ita: 211.2ms
Itb: 208.3ms
Itc: 211.9ms
燃弧时间:
Ta: 7.7ms
Tb: 7.2ms
Tc: 8.3ms



示波图编号:
CCDTDSM0002
试品型号:
CDWNE-2500
试品编号:
2025WDK0573-#02
U: 1152V
通断时间:
Ita: 211.3ms
Itb: 215.2ms
Itc: 214.7ms
燃弧时间:
Ta: 8.4ms
Tb: 8.5ms
Tc: 8.1ms

波形图

试 验 示 波 图



示波图编号：
CCDTDSM0003
试品型号：
CDWNE-2500
试品编号：
2025WDK0573-#02
U: 1152V
通断时间：
Ita: 211.8ms
Itb: 208.3ms
Itc: 210.9ms
燃弧时间：
Ta: 8.2ms
Tb: 7.3ms
Tc: 7.7ms


试验仪器设备清单

检 验 报 告

报告编号：2025WT0790-1

共 8 页 第 7 页

序号	名称	型号	编号	校准有效期至
1	断路器机械寿命试验柜	/	N12-47-2	2026-03-12
2	交流通断试验系统	/	YJ21-AC	2026-03-10
	以下空白			



检 验 报 告

报告编号：2025WT0790-1

共 8 页 第 8 页



注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”或检验检测单位公章无效。
- 2、复制报告未加盖“检验检测专用章”或检验检测单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、签发人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、检验结果只与所试样品有关。
- 6、被检样品,除正当损耗不退外,其余按有关规定处理。
- 7、本报告部分复制无效。
- 8、本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。
- 9、检验依据中检验委托书未在认可范围内。

单位地址:	天津市东丽开发区信通路 6 号	邮政编码:	300300
电 话:	022-84376231	传 真:	022-84376022
Address:	No.6 ,Xintong Road Dongli Development District Tianjin China	Post code:	300300
Tel:	022-84376231	Fax:	022-84376022